

Høringssvar på forslag til endringer i energimerkeforskriften for bygninger for gjennomføring av bygningsenergidirektiv II

Norsk Bioenergiforening (Nobio) viser til Olje – og energidepartementets høringsbrev av 06.11.2023 om forslag til endringer i energimerkeforskriften for bygninger for gjennomføring av bygningsdirektiv II. Frist for uttaler er satt til 18.12.2023. Nedenfor følger Nobios kommentarer til høringen.

Norsk Bioenergiforening (Nobio) er interesseorganisasjonen for norsk bioenergiindustri. Vi arbeider for økt bruk og lønnsom produksjon av bioenergi i Norge og har i dag over 100 medlemmer som opererer i hele verdikjeden fra skogen med produksjon av biobrensler, til leveranse av varme og drivstoff. Våre medlemmer innen termisk energi leverer oppvarming i alt fra store fjernvarmenett, mindre nærvarmeanlegg til biokjeler i enkeltbygg.

For Nobio er følgende endringer i forskriften ønskelig å gi tilbakemelding på:

- For å oppfylle direktivets artikkel 14 og 15 må alle tilgjengelige deler av et varmeanlegg basert på brenselstyrte kjeler med installert effekt høyere enn 20 kW, og klimaanlegg med samlet installert effekt høyere enn 12 kW omfattes av kravet til energivurdering. Å stille krav til varmeanlegg basert på brenselstyrte kjeler er en utvidelse fra dagens forskrift, og inkluderer bioolje, biobrensel, gass og mineralolje. Nobio støtter dette.
- I endringen av § 11 bokstav b om kostnadseffektive energiltak er tiltakene knyttet til «reduert energibruk» som følge av enten tiltak på bygningskropp eller bygningens varme- og klimaanlegg. Vi mener begrepet «reduert energibruk» må relateres til den varslede «del to» av endringen av energimerkeforskriften, som omhandler selve grensesnittet i ordningen.
- Viser til endringen i §13 om plikt til å gjennomføre energivurdering til å gjelde bygningsinterne varme – og klimaanlegg slik at også «både nødvendig energi til å drive anlegget samt produsere varmeenergi eventuelt kjøleenergi i anlegget skal måles» også for effektive oppvarmingsløsninger basert på elektrisitet. Slik informasjon vil være viktig for bygningseiere og myndigheter om hva som kan forventes av virkningsgrader i drift av slike anlegg. Nobio støtter dette.
- Endringen i §18 og §19 om kompetansekrav til å utføre energivurdering er oppfylt dersom virksomheten som er ansvarlig for vurderingen har personell med nødvendige kompetansen, og denne benyttes for vurderingene. Eier har ansvar for at kompetansekravene er oppfylt, og skal kunne fremskaffe dokumentasjon på dette på forespørsel fra NVE, kjøper eller leietaker. Nobio støtter dette.

Med vennlig hilsen,
For Norsk Bioenergiforening

Magnus Strømnes
Rådgiver

Henriette Vivestad
Daglig leder